

# VIESER One extra matala lattiakaivo

Haltija/Myönnetty

## Vieser Oy

Keskustie 23, FI-61850 Kauhajoki as, Suomi

ALV-tunnus: FI07855802

Puh: +358 20 746 4400

Sähköposti: [thomas.collin@vieser.se](mailto:thomas.collin@vieser.se), kotisivu: [www.vieser.se](http://www.vieser.se)

### Tuote

Vieser One extra matala lattiakaivo on valmistettu polypropeenista PP ja varustettu lähtöputkella DN 50. Kaivo voidaan varustaa korokerenkaalla 12 mm, 18 mm tai katkaistavalla korokerenkaalla 25-88 mm. Kaivon kannen kuormitusluokka on K3. Vieser One extra matala lattiakaivo soveltuu korjaus- ja uudisrakentamiseen.

Lattiakaivo toimitetaan vesilukolla ja kiilarenkaalla. Kaivon koko on Ø 150 mm.

Kaivossa on DN32 sivuliitäntä.

Kannella RSK 7114330 varustetulle kaivolle on mitattu seuraavat virtaamat.

Mitta (mm)	Virtaama ritilä	Virtaama sivuliitäntä, DN 32	Virtaama ritilä + sivuliitäntä DN 32
DN50	1,2 l/s	>0,8 l/s	0,5 + 0,8 l/s

### Käyttötarkoitus

Lattiakaivoa käytetään jäteveden pois johtamiseen ja kaivo voidaan asentaa betonilattiaan, jonka päälle on klinkkerilaatta tai märkätiloihin soveltuva matto.

### Kauppanimi

VIESER One, extra matala lattiakaivo

### Hyväksyntä

Tuote täyttää vaatimukset, jotka on esitetty suunnittelu- ja rakennuslain (PBL) 8. luvun, 4. §:n 3. momentissa ja niissä käyttötarkoituksissa ja niillä edellytyksillä, jotka tässä todistuksessa esitetään, ja täten ne hyväksytään Boverketin rakentamissäännösten (BBR) seuraavissa kappaleissa annettujen määräysten mukaan:

Jätevesiasennukset\*

6:641, 1. kappale ja viimeinen virke 2. kappaleesta

Muotoilu

6:644, 1. virke ja 2 kappale

\*Viemärijärjestelmät tulee suunnitella siten, että ne pystyvät johtamaan jatkuvasti pois vähintään 150 % käyttövesipaikkojen normaalivirtaamista.

### Asiaan liittyvät asiakirjat


Vieser One lattiakaivo DN50 1x32 extra matala, asennusohje, merkintä 6004634/09/20.

Tyyppihyväksyntä C900243 | 2020-11-16

RISE Research Institutes of Sweden AB |  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)



16128



## Valvonta

Riippumaton valvontataho valvoo valmistajan omaa valvontaa.

Valvontasopimus: 1927/21/03/RTE, Valvontataho: Eurofins Expert Services Oy.

Rakennuspaikalla rakennuttaja valvoo merkintöjä seuraamalla, että oikeat tuotteet on toimitettu ja että niitä käytetään hyväksytyissä ja liitteenä olevissa asiakirjoissa esitettyjen edellytysten mukaisesti. Lisäksi on valvottava, että tuotteen mukana tulee valmistajan vakuus, jossa todistetaan valmistuksen tapahtuneen niiden asiakirjojen mukaisesti, joihin tämä hyväksyntä perustuu.

## Valmistaja

Valmistusvalvonta koskee seuraavia valmistuspaikkoja:

Serres Oy, Kauhajoki, Suomi

## Merkintä

Tuote on merkittävä tehtaalla. Merkintä tehdään tekstillä jokaiseen toimitettuun tuotteeseen ja pakkaukseen ja sisältää seuraavat tiedot:

### Pakkauksen päällä:

Omistaja

Tuotteen tyyppikuvaus

Boverketin rekisteröimä- tuotemerkki

Sertifiointitaho

RISEn akkreditointinumero

Tyyppihyväksynnän numero

Valvontataho

Vieser Oy

Vieser extra matala lattiakaivo



RISE

1002

C900243

Eurofins

### Tuotteen päällä:

Tuotteen tyyppikuvaus

Boverketin rekisteröimä tuotemerkki

Mitta

Juokseva valmistuskuukausi

Vieser extra matala lattiakaivo



DN 50

*Vuosi ja kuukausi*

## Arvioinnin perusteet

VTT:n raportti VTT-S-01168-13, Suomi.

Eurofinsin raportit EUFI29-18000169-T1, EUFI29-19003984-T1 ja EUFI29-20001414-T4, Suomi.

## Huomautuksia

Asennusohje tulee toimittaa lattiakaivon mukana.

Lattiakaivon on todettu täyttävän standardin SS-EN 1253 vaatimukset. Osittain mekaanisen vesilukon toiminnan todetaan vastaavan 50 mm:n vesilukon syvyyttä. Vesilukko pitää puhdistaa säännöllisesti.

## Voimassaoloaika

Hyväksyntä on voimassa 2025-11-15 saakka.

Tämän tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy, kun tähän todistukseen sisältyvät osat CE-merkitään Rakennustuoteasetuksen CPR (EU) 305/2011 mukaisesti.