

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty: 8.3.2013

Voimassa: 7.3.2018

VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9§ nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (1245/2003) 5 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Vieser-One lattiakaivot,

Vieser One vaakakaivo DN 75, 3x32/40, viemäriiliitospään nimellishalkaisija DN75, vesilukon sulkeva syvyys 52 mm

Vieser One vaakakaivo DN 50, 3x32/40, viemäriiliitospään nimellishalkaisija DN50, vesilukon sulkeva syvyys 54 mm

Vieser One pystykaivo DN 75 3x32/40, viemäriiliitospään nimellishalkaisija DN75, vesilukon sulkeva syvyys 54 mm

Kaivot on valmistettu polypropeenista (PP)

HAKIJA

Serres Oy, Kauhajoki

VALMISTUTTAJA

Serres Oy, Kauhajoki

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen lattiakaivojen soveltuvan ns, tavallisten asumisjätevesien viemärointiin Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 mukaisesti.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteiden käytössä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman viemäreitä koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Asennuksessa noudatetaan lisäksi valmistajan asennusohjeita.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen välillä 10.11.2003 allekirjoitettua laadunvalvontasopimusta.

MERKITSEMINEN

Lattiakaivoihin, korokerenkaisiin ja erikoisvesilukkoon on pysyvästi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, tuotteen tunnus "Vieser",

VTT EXPERT SERVICES OY

PL 1001, 02044 VTT

Puh. 020 722 4911

Faksi 020 722 7003

www.vttxpertservices.fi



VTT EXPERT SERVICES OY

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

valmistusjanakohta ja valmistusmateriaali. Lisäksi on merkittävä kaivon koko DN 50 tai DN 75.

VOIMASSOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 8.3.2013 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 7.3.2018 saakka.

Mikäli kyseisten tuotteiden CE-merkintä tulee mahdolliseksi ennen tämän hyväksynnän voimassaolon päättymistä, päättyy tämän hyväksynnän voimassaolo harmonisoidun standardin (hEN) siirtymäajan loputtua

HUOMAUTUKSET

-

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä 15.6.2006



Lina Markelin-Rantala
Tiimipäällikkö



Liisa Rautiainen
Arviointipäällikkö
Puh. 020 722 4920
liisa.rautiainen@vtt.fi

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

Jukka Määttä, VTT Expert Services Oy, PL 1001, 02044 VTT